

## 8. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническая компания Темас" (ООО НТК "Темас").

Адрес: 644007, г. Омск-07, ул. Герцена, д. 48, корп. 9.

Телефоны: (381-2) 770-701, 67-60-77.

E-Mail: [ntk@temas.ru](mailto:ntk@temas.ru)

<http://www.temas.ru/>

## 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Телефон: (381-2) 770-702.

E-mail: [support@temas.ru](mailto:support@temas.ru)

Инструкцию по эксплуатации и программное обеспечение, необходимое для настройки оборудования Вы можете скачать на сайте [temas.ru](http://temas.ru).

## ДЕКОДЕР ДИСКРЕТНЫХ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ А (ДК-ОСО-3-А)

ПАСПОРТ

СРФТ.439.400-А ПС

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Декодер дискретных команд управления объектовых систем оповещения ДК-ОСО-3-А (далее - декодер) предназначен для приоритетной коммутации трех источников оповещения на три перехватываемых системы.

## 2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Функции декодера:

- Прием трех аналоговых звуковых сигналов от источников оповещения;
- Общая ручная регулировка уровня выходного аналогового сигнала;
- Прием дискретных сигналов управления от трех источников оповещения. При одновременном включении двух или трех источников, в работу включается более приоритетный. Приоритет входов от низшего к высшему 3-2-1;
- Выдача звукового сигнала на три перехватываемых системы;
- Выдача сигналов управления типа «сухой контакт» на три перехватываемых системы.
- Резервное питание от встроенной аккумуляторной батареи (АКБ) при отключении сети.

## 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Величина                                                                       | Мин.  | Норм. | Макс. | Ед. Изм. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Электропитание                                                                 | 200   | 220   | 240   | В        |
| Частота питающей сети                                                          | 47    | 50    | 53    | Гц       |
| Потребляемая мощность                                                          |       |       | 15    | Вт       |
| Номинальное входное напряжение звукового сигнала оповещения                    | 0.698 | 0.775 | 0.852 | В        |
| Выходное напряжение аналогового сигнала                                        |       | 0.775 | 1.55  | В        |
| Полоса частот аналоговых входов и выходов                                      | 50    |       | 10000 | Гц       |
| Неравномерность АЧХ во всей полосе частот                                      | -2    |       | 2     | дБ       |
| Коэффициент гармоник выходного сигнала при номинальном уровне входного сигнала |       |       | 1     | %        |
| Диапазон регулировки чувствительности входного сигнала                         | -12   |       | 6     | дБ       |
| Допустимое сопротивление шлейфа сухого контакта дискретных входов              |       |       | 1     | кОм      |
| Ток контактов управления перехватываемыми системами                            |       |       | 100   | мА       |
| Напряжение, прикладываемое к контактам управления перехватываемыми системами   |       |       | 50    | В        |

| Величина                               | Мин. | Норм. | Макс. | Ед. Изм. |
|----------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| Время работы от АКБ в режиме ожидания  | 30   |       |       | ч        |
| Время работы от АКБ в режиме перехвата | 2    |       |       | ч        |

- Тип аналоговых входов – бестрансформаторные, симметричные, гальванически не развязанные;
- Тип аналоговых выходов – бестрансформаторные, симметричные, гальванически не развязанные.
- Габаритные размеры, ШхВхГ, мм: 482х44х192.

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Декодер ДК-ОСО-3-А – 1 шт;  
 Разъем 15EDGK-3.81-02P – 3 шт;  
 Разъем 15EDGK-3.81-03P – 12 шт;  
 Сетевой шнур 220В – 1 шт;  
 Паспорт – 1 шт.

## 5. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГМЕТАЛЛОВ

Драгметаллы в составе блока ДК-ОСО-3-А отсутствуют.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок ДК-ОСО-3-А, заводской номер \_\_\_\_\_, прошел приемосдаточные испытания в полном объеме, соответствует техническим условиям ТУ-6573-007-23768407-14, ТУ-6573-007-23768407-20 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_.

М.П.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока ДК-ОСО-3-А требованиям технических условий ТУ-6573-007-23768407-14 и ТУ-6573-007-23768407-20 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной (технической) документацией.

Гарантийный срок эксплуатации блока ДК-ОСО-3 – 24 месяца с момента ввода его в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты выпуска.